

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER LEITER
DER BERUFSFEUERWEHREN**
In der Bundesrepublik Deutschland

AGBF

**Arbeitskreis Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz
Der Vorsitzende**
Ltd. Branddirektor Dipl.-Ing. (FH) Joseph Messerer

SITZUNGSERGEBNIS
Nr. 4/2002
vom April 2002

Automatische Ansteuerung von Ausgangstüren durch Einbruch- und Brandmeldeanlagen

Es wurde die Problematik der Ansteuerung von Ausgangstüren angesprochen. Durch die Überfall- und Einbruchmeldeanlage sollen die Türen verriegelt werden, um die Flucht zu behindern. Bei Auslösen der BMA werden diese Türen entriegelt.

Es wird die Auffassung vertreten, dass die Steuerung der BMA vorrangig sein muss. Der Personenschutz geht vor. Die Täterermittlung ist diesem Schutzziel unterzuordnen.

Joseph Messerer