

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER LEITER
DER BERUFSFEUERWEHREN**
In der Bundesrepublik Deutschland

AGBF

**Arbeitskreis Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz
Der Vorsitzende**
Ltd. Branddirektor Dipl.-Ing. (FH) Joseph Messerer

SITZUNGSERGEBNIS
Nr. 5/2002
vom April 2002

Brandabschnittsgrößen in Hochregallagern

Es wurde der Sachstand zur VDI-Richtlinie Hochregallager bezüglich der Brandabschnittsgrößen hinterfragt.

In der überarbeiteten Fassung ist die Brandabschnittsfläche mit 6000 Quadratmetern wie bisher beschrieben. Es besteht aber zusätzlich die Möglichkeit, in Ausnahmefällen Brandabschnitte von 10.000 Quadratmeter zu bauen.

Aus Sicht der Feuerwehr kann bei geringer Lagerhöhe (unter 15 Meter) oder geringer Brandlast der größere Wert herangezogen werden. Der Vorschlag der AGBF, die Brandabschnittsgröße am umbauten Raum zu definieren (Vorschlag war 100.000 Kubikmeter), war nicht durchsetzbar in diesem Industrie dominierten Arbeitskreis.

Joseph Messerer