

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER LEITER  
DER BERUFSFEUERWEHREN**  
In der Bundesrepublik Deutschland

**AGBF**

**Arbeitskreis Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz  
Der Vorsitzende**  
Ltd. Branddirektor Dipl.-Ing. (FH) Joseph Messerer

**SITZUNGSERGEBNIS**  
Nr. 1/2005  
vom Oktober 2005

## **Feuerwehraufzüge**

Auf Grund umfangreicher Untersuchungen mit medizinischer Betreuung wurde festgestellt, dass ein Feuerwehraufzug bei allen Neubauten von Hochhäusern (also bereits ab 22 m Fußboden über Geländeoberkante) erforderlich ist. Die Mitglieder des AK VB/G waren sich einig, dass künftig – auch vor dem Inkrafttreten der neuen Muster-Hochhausrichtlinie – Feuerwehraufzüge bereits ab der „22 m-Grenze“ gefordert werden sollen.