

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER LEITER
DER BERUFSFEUERWEHREN**
In der Bundesrepublik Deutschland

AGBF

**Arbeitskreis Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz
Der Vorsitzende**
Ltd. Branddirektor Dipl.-Ing. (FH) Joseph Messerer

SITZUNGSERGEBNIS
Nr. 2/2005
vom Oktober 2005

2. Rettungsweg über Evakuierungsrutschen

Der AK VB/G lehnt Rettungsrutschen und Rettungsschläuche als zweiten Rettungsweg grundsätzlich ab. Denkbar sind Rettungsrutschen in Kindergärten aus dem ersten Obergeschoss, wenn diese Rutschen im täglichen Gebrauch auch als Spielgerät verwendet werden.