

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER LEITER
DER BERUFSFEUERWEHREN**
In der Bundesrepublik Deutschland

AGBF
- Bund -

**Arbeitskreis Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz
Der Vorsitzende**
Ltd. Branddirektor Dipl.-Ing. (FH) Joseph Messerer

**Sitzungsergebnis
Nr. 1/2006
vom März 2006**

Branddirektion, An der Hauptfeuerwache 8, 80331 München

Oberste Baubehörde
im Bayer. Staatsministerium des Innern
Projektgruppe Brandschutz
Postfach220036
80535 München

Rauchentwicklung aus Bauteilen

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Projektgruppe Brandschutz wurde durch Informationen von Prüfanstalten bereits mehrfach bekannt, dass es bei der Prüfung von Bauteilen auf der dem Feuer abgekehrten Seite durch einen Rauchaustritt aus den Bauteilen z. T. zu erheblichen Verqualmungen gekommen ist.

Dies hätte im Brandfall gravierende Auswirkung auf die Begehbarkeit von Rettungswegen und auf die Benutzbarkeit von Angriffswegen. Verqualmungen in Rettungswegen zwingen die Einsatzkräfte zum Vorgehen unter schweren Atemschutz. Es stellt sich die Frage, ob das Schutzziel – der Ausbreitung von Rauch vorzubeugen – mit derartigen Bauteilen noch erreicht werden kann.

Durch die Sichtbeeinträchtigung kommen die Einsatzkräfte einerseits langsamer zur Einsatzstelle und andererseits müssen sie den umluftunabhängigen Atemschutz früher anlegen. Dies verkürzt die tatsächliche Einsatzdauer für Rettungs- und Löscharbeiten möglicherweise erheblich.

Architekten und Fachplaner haben über diese Erscheinungen keine Kenntnisse. D. h., dass sie das Risiko bei ihrer Planung überhaupt nicht erkennen können.

Der AK VB/G-Bund der AGBF hat sich mit dem Thema ausführlich beschäftigt. Der Ausschuss vertritt einstimmig die Auffassung, dass diese Risiko nicht hinnehmbar ist. Ich wurde gebeten, mich in der Projektgruppe Brandschutz dafür einzusetzen, dass die Bauteilprüfungen so abgeändert werden, dass künftig die Rauchentwicklung hinreichend berücksichtigt wird.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Dipl.-Ing. (FH) Joseph Messerer
Ltd. Branddirektor