

Protokollauszug der Niederschrift
der 102. Sitzung des FA VB/G der deutschen Feuerwehren
am 04. und 05. März 2020 in Leipzig

TOP 7.5 Garagen – Einzellüfter statt Sprinkler

V

Beschluss:

Bekannte Einzellüftungssysteme (Jet-Ventilatoren) sollen durch erhöhte Rauchgas- und Wärmeabführung eine raucharme Schicht gewährleisten. Es werden Brandschutznachweise vorgelegt, bei denen durch Einzellüfter in Garagen der Wegfall von Löschanlagen kompensiert werden soll. Die Schutzziele beider Systeme unterscheiden sich erheblich. Im Einzelfall können Jet-Ventilatoren geeignet sein größere Rauchabschnitte zuzulassen. Ein verbesserter Rauch- und Wärmeabzug stellt keine Kompensation für den Entfall einer Löschanlage in einer Garage dar.