

Protokollauszug der Niederschrift  
der 107. Sitzung des FA VB/G der deutschen Feuerwehren  
am 29. und 29. September 2022 in Mainz

## **7.8 Luftwärmepumpen in Abstandsflächen**

**V**

Diskussion / Beschluss:

Die Aufstellung von üblichen Luftwärmepumpen in Abstandsflächen zu Neben- bzw. Nachbargebäuden wird auf Grund der geringen Brandlast als unproblematisch gesehen. Die Nutzung von Feuerwehrezufahrten und Aufstellflächen für Leitern der Feuerwehr muss weiterhin gegeben sein